



## Fristförändringar 1 januari 2015

Frister enl. msbfs2014:6

Objekt	Ny frist Sotning	Ny frist Brandsk
Eldstäder för myseldning	3 år	6 år
Eldstäder för uppvärmning	1 år	3 år
Värmepannor Olja	1 år	6 år
Värmepannor Ved	17 veckor	3 år
Värmepannor Pellets	1 år	6 år
Värmepannor Gas		6 år
Stora Värmepannor Ved	8 veckor	3 år
Stora Värmepannor Olja	17 veckor	6 år
Stora Värmepannor	½ år	6 år
Stora Värmepannor	1 år	6 år
Imkanaler storkök	17 veckor	2 år
Imkanaler storkök	52 veckor	2 år

Brandskyddskontroll får utföras 18 mån före eller 18 mån efter aktuell datum för brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll kan tidigast utföras 4,5 år efter besiktningsdatum när det gäller 6 års kontrollfrister

Brandskyddskontroll kan tidigast utföras 1,5 år efter besiktningsdatum när det gäller 3 års kontrollfrister (tidigare var det 1 år efter besiktning)